



ENSATEC, S.L.
Pol. Ind. Lentiscares.
Avda Lentiscares 4-6
26370 NAVARRETE (LA RIOJA)
Tel. 941 25 04 66
Fax. 941 25 33 88

Documento nº: 141270.01

Certificado de Ensayos

Emitido a

EMPRESA: ALAS IBERIA, S.L.
DIRECCIÓN: AVDA. LAVIANA S/N. CIAÑO LANGREO
PRODUCTO: FACHADA LIGERA/ MURO CORTINA
DIMENSIONES: 3,50 X 3,00 m.
SISTEMA: ALAS 8o TAPETA HORIZONTAL
FECHA ENSAYO: 19 de Enero de 2006

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

UNE-EN 12153:2000
UNE-EN 12207:2000

CLASIFICACIÓN: Fachada Ligera
Ventana Practicable

A3
CLASE 4

ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA BAJO PRESIÓN ESTÁTICA

UNE-EN 12155:2000

CLASIFICACIÓN:

R6

ENSAYO A LA CARGA DE VIENTO

UNE-EN 12179:2000

CLASIFICACIÓN:

APTO

Este documento no es válido sin el correspondiente informe de ensayos cuyo número coincide con el del certificado. En este informe de ensayos quedan recogidos los resultados obtenidos en cada ensayo.

Éstos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) por ENSATEC, S.L. en la fecha y producto arriba indicados, y pueden permitir una constancia en las prestaciones de la calidad de la producción.

Firma y Sello

Navarrete a 04 de Junio de 2014