




Documento N° 160774.01

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO

Norma de Ensayo:
UNE-EN ISO 140-3:1995. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción

Empresa	ALAS IBERIA, S.L. AVENIDA DE LAVIANA S/N. CIAÑO, LANGREO. ASTURIAS.
Producto	Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior practicable al interior de dos hojas derecha
Modelo	ALAS 60
Dimensiones (AnxAl)	1230 mm X 1480 mm
Material	Aluminio
Acristalamiento	6/16/4
Fecha de Ensayo	13/09/2007

Sección



Índice de Reducción Sonora
R_w (C;C_{tr}) **39 (-2;-6) dB**



ORGANISMO NOTIFICADO N° 1668
para la evaluación de la conformidad con la
directiva de productos de construcción
89/106/CE



Navarrete a 02 de Junio de 2014

Oscar Blanco Navaridas
Director Dpto. Industrial

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N°160774.01