




Documento N° 216647.01

**ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO**

Norma de Ensayo:
UNE-EN ISO 140-3:1995.
Medición del aislamiento
acústico en los edificios y de los
elementos de construcción. Parte
3: Medición en laboratorio del
aislamiento acústico al ruido
aéreo de los elementos de
construcción

Sección

Empresa	ALAS IBERIA, S.L. AVDA. DE LAVIANA, S/N. CIAÑO. LANGREO. ASTURIAS.
Producto	Ventana abatible de giro vertical y horizontal inferior, practicable al interior de dos hojas derecha, con cajón de persiana.
Modelo	SERIE: ALAS 60
Dimensiones (AnxAl)	1230 mm X 1480 mm
Material	Aluminio
Acristalamiento	5/16/6
Fecha de Ensayo	26/01/2010



**Índice de Reducción Sonora
R_w (C;C_{tr})**

33 (-1;-4) dB



Navarrete a 29 de Mayo de 2014

Oscar Blanco Navaridas
Responsable Departamento

La presente certificación es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 216647.01