



## **VENTANA CORREDERA MINIMALISTA INDUSTRIAL - ALAS 76, con rotura de puente térmico**

Ud. de ventana/balconera corredera minimalista industrial con dimensiones ..... x ..... (LxH) mm con (2, 3 ó 4 hojas) de la serie **ALAS 76** de **ALAS IBERIA**, con rotura de puente térmico mediante barretas continuas de poliamida de 20 mm en marco y 18 mm en hojas; realizada con perfiles de aluminio extruido en aleación 6063 (según Norma UNE 38.337) y tratamiento T5 (según norma UNE 38.002).

Aluminio acabado anodizado según la marca de calidad EURAS-EWAA, clase ..... (15-20-25) con un espesor mínimo de .....(15-20-25) micras, color .....  
O aluminio acabado lacado según el sello de calidad QUALICOAT (espesor de la capa de pintura poliéster mínimo 60 micras), color RAL.....

La ventana/balconera con cruce de hojas minimalistas de 24 mm. de aluminio visto, y compuesta por marcos tubulares perimetrales de módulo 124 mm. unidos con escuadras de bloqueo en aluminio y hojas tubulares perimetrales de 41 mm, con cortes rectos unidos con topes de poliamida y tornillos de acero inoxidable, con accesorios de cierre, estanqueidad y seguridad propios de la serie. Deslizamiento sobre rodamientos de agujas, con pista de rodadura en aluminio anodizado, con dos rodamientos dobles por hoja, para un peso máximo de hasta 300 kg. hoja, y unas dimensiones máximas de las hojas móviles de 3000 x 2500 mm. (HxL).

Estanqueidad entre marco y hoja mediante burletes multi-lámina de tipo Tri-fin en todo el perímetro de las hojas; y mecanismo de cierre multipunto (2, 3 ó 4 ptos de cierre) con accionamiento minimalista integrado con la carpintería. Hojas acristaladas con doble vidrio aislante ..../..../.... (vidrio exterior/cámara/vidrio interior) con sello de calidad, colocado sobre calzos elásticos y aislado con juntas de neopreno tanto por el exterior como por el interior.

La ventana/balconera estará colocada sobre premarco de aluminio anclado a la obra de fábrica, aislada con espuma de poliuretano y sellada al exterior con un cordón de silicona con sección mínima de 3x3 mm. Rematada con tapajuntas perimetral interior en perfil de aluminio con el mismo acabado que la ventana/balconera.

Todo ello según detalles de proyecto, totalmente acabada y rematada y con p.p. de medios auxiliares para la realización de la obra.